

Информация

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж»

О результатах проверок в 2019 году образовательного учреждения органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых образовательным учреждением для устранения нарушений

В 2019 году в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Жигулевский государственный колледж» было проведено 2 проверки. По результатам проверок составлено 3 предписания.

Основные выявленные нарушения – не представлена пожарная декларация, планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ, здания не дооборудованы знаками кнопок включения средств и систем пожарной автоматики, знаки пожарной безопасности не соответствуют установленным требованиям, не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода, в зданиях отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, здания не дооборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей.

Принятые меры по результатам проверок – разработан календарный план мероприятий по устранению выявленных нарушений, частично нарушения устранены до 01.01.2020г.

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений (с указанием реквизитов документа)	Выявленные нарушения (с указанием даты устранения)	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений, планируемая дата устранения нарушений (должность ответственного лица привлеченного к дисциплинарной или иной ответственности)
1.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский государственный	Распоряжение главного государственного инспектора г.о. Тольятти, Жигулевск и Ставропольского района по пожарному надзору от 30.05.19г. № 655. Предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты	Не представлена пожарная декларация, планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ, здания не дооборудованы знаками кнопок включения средств и систем пожарной автоматики, знаки пожарной безопасности	Разработан календарный план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Нарушения будут устранены за счет средств учреждения до 01.07.2020г. Частично нарушения устранены до 01.01.2020г.

	колледж»	№ 655/1/1, № 656/1/1, № 657/1/1.	не соответствуют установленным требованиям, не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода, в зданиях отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение в проходах и на лестницах, здания не дооборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей. Срок – до 01.07.2020 г.	
		<p>Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Жигулевск от 28.11.19г. № 70.</p> <p>Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 06.12.19г. № 70.</p>	Нарушения не выявлены.	-